СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01996/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИОЛЕТ ЭКСПОРТ» (ООО «ВИОЛЕТ ЭКСПОРТ»).
Место нахождения: 191123, Россия, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, улица Радищева, дом 39, ЛИТЕРА В, Ч.Н.П 1-Н, комната 105.
Адрес места осуществления деятельности: 431861, Россия, Республика Мордовия, Ардатовский район, город Ардатов, улица Рабочая, дом 67.
ОГРН 1167847437120, ИНН 7816342996. Телефон: +78003339983, адрес электронной почты: export@vio-let.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИОЛЕТ ЭКСПОРТ» (ООО «ВИОЛЕТ ЭКСПОРТ»).
Место нахождения: 191123, Россия, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, улица Радищева, дом 39, ЛИТЕРА В, Ч.Н.П 1-Н, комната 105.
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 431861, Россия, Республика Мордовия, Ардатовский район, город Ардатов, улица Рабочая, дом 67.
ОГРН: 1167847437120, ИНН: 7816342996.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Система внутренней отделки стен и перегородок торговой марки «ВИОЛЕТ» (VIOLET) тип «АРТЛАЙН», в составе согласно Приложению № 1 на 1 листе, выпускаемая по ТУ 32.99.59-016-05532351-2024 «Система внутренней отделки стен и перегородок торговой марки «ВИОЛЕТ» (VIOLET) тип «АРТЛАЙН». Технические условия» от 13.05.2024 г.	код ОКПД 2	32.99.59

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1240/08-2024 от 30.08.2024 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта анализа состояния производства № 09-ОС/14-05/24 от 13.06.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13 п.п. 4, 5, 7, 9, 10 и табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 2 на 2 листах.
Условия хранения: продукция должна храниться в закрытых помещениях в упакованном виде при условии защиты от внешних осадков, солнечного и другого светового излучения при температуре окружающего воздуха от +5°С до +40°С и относительной влажности воздуха от 50% до 60% на ровной сухой поверхности, на стеллажах или поддонах, в горизонтальном положении в стопках высотой не более 100 см на расстоянии не менее 1,6 метра от нагревательных приборов.
Гарантийный срок эксплуатации– 1 год с момента приобретения, но не более 2 лет с момента отгрузки с предприятия-изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.08.2024 по 29.08.2029

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3489057/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.01996/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
32.99.59	-	Система внутренней отделки стен и перегородок торговой марки «ВИОЛЕТ» (VIOLET) тип «АРТЛАЙН», в составе:	ТУ 32.99.59-016-05532351-2024 «Система внутренней отделки стен и перегородок торговой марки «ВИОЛЕТ» (VIOLET) тип «АРТЛАЙН». Технические условия» от 13.05.2024 г.
		панель декоративно отделочная: - на основе плиты маркировки «Кремнит-Лайт-А», из природного минерала класса сульфатов с добавлением мелкодисперсного диоксида кремния и/или армированные органическими или неорганическими волокнами, плотностью от 1195 до 1255 кг/м^3, толщиной от 4 до 20 мм, с перфорацией или без перфорации, с защитным полимерным термопластичным покрытием (ЗПТП) толщиной от 0,1 до 1,0 мм; - на основе плиты маркировки «Кремнит-Лайт-Б», из природного минерала класса сульфатов с добавлением мелкодисперсного диоксида кремния и натурального сырья мелкофракционных частиц древесины, включая дополнительные присадки, плотностью от 1085 до 1200 кг/м^3, общей толщиной от 4 до 20 мм, с перфорацией или без перфорации, с защитным полимерным термопластичным покрытием (ЗПТП) толщиной от 0,1 до 1,0 мм; - на основе плиты маркировки «Кремнит-СуперЛайт», из природного минерала класса сульфатов с добавлением мелкодисперсного диоксида кремния и дополнительных присадок, облицованные специальной строительной бумагой, толщиной от 0,25 до 0,27 мм, общей толщиной от 4 до 20 мм, плотностью от 840 до 1050 кг/м^3, с перфорацией или без перфорации, с защитным полимерным термопластичным покрытием (ЗПТП) толщиной от 0,1 до 1,0 мм;	
		- профиль стыковочный/ декоративный из оцинкованной стали торговой марки «Виолет», толщиной от 0,22 до 4,5 мм, неокрашенный или окрашенный порошковой краской толщиной сухого слоя 60 мкм;	
		- профиль стыковочный/ декоративный из алюминиевых сплавов торговой марки «Виолет», толщиной от 0,22 до 4,5 мм, неокрашенный или окрашенный порошковой краской толщиной сухого слоя 60 мкм.	

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3489057/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.01996/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Система внутренней отделки стен и перегородок торговой марки «ВИОЛЕТ» (VIOLET) тип «АРТЛАЙН», в составе:		
панель декоративно отделочная на основе плиты маркировки «Кремнит-Лайт-А», из природного минерала класса сульфатов с добавлением мелкодисперсного диоксида кремния и/или армированные органическими или неорганическими волокнами, плотностью от 1195 до 1255 кг/м^3, толщиной от 4 до 20 мм, с перфорацией или без перфорации, с защитным полимерным термопластичным покрытием (ЗПТП) толщиной от 0,1 до 1,0 мм; или на основе плиты маркировки «Кремнит-Лайт-Б», из природного минерала класса сульфатов с добавлением мелкодисперсного диоксида кремния и натурального сырья мелкофракционных частиц древесины, включая дополнительные присадки, плотностью от 1085 до 1200 кг/м^3, общей толщиной от 4 до 20 мм, с перфорацией или без перфорации, с защитным полимерным термопластичным покрытием (ЗПТП) толщиной от 0,1 до 1,0 мм:		
ГОСТ 30244-94 п.7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
панель декоративно отделочная на основе плиты маркировки «Кремнит-СуперЛайт», из природного минерала класса сульфатов с добавлением мелкодисперсного диоксида кремния и дополнительных присадок, облицованные специальной строительной бумагой, толщиной от 0,25 до 0,27 мм, общей толщиной от 4 до 20 мм, плотностью от 840 до 1050 кг/м^3, с перфорацией или без перфорации, с защитным полимерным термопластичным покрытием (ЗПТП) толщиной от 0,1 до 1,0 мм:		
ГОСТ 30244-94 п.7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3489057/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.01996/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Система внутренней отделки стен и перегородок торговой марки «ВИОЛЕТ» (VIOLET) тип «АРТЛАЙН», в составе:		
профиль стыковочный/ декоративный из оцинкованной стали или алюминиевых сплавов торговой марки «Виолет», толщиной от 0,22 до 4,5 мм, окрашенный порошковой краской толщиной сухого слоя 60 мкм:		
ГОСТ 30244-94 п.7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1)
профиль стыковочный/ декоративный из оцинкованной стали или алюминиевых сплавов торговой марки «Виолет», толщиной от 0,22 до 4,5 мм, неокрашенный:		
ГОСТ 30244-94 п.6, метод I	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Негорючие (НГ) в соответствии со ст. 13, п. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3489057/baseInfo