СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ “ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ”

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮН0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССГБ RU.ПБ01.Н.00835** 017618

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИОЛЕТ ЭКСПОРТ».
ОГРН: 1167847437120. Юридический адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, литера В, Ч.Н.ПОМ. 1-Н К105. Телефон: 8(812)628-28-38, e-mail: export@vio-let.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИОЛЕТ ЭКСПОРТ».
ОГРН: 1167847437120. Адрес производства: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, литера В, Ч.Н.ПОМ. 1-Н. Телефон: 8(812)628-28-38, e-mail: export@vio-let.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800) 700-22-56, ОГРН 1153926025901. Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 23.01.2026 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Система внутренней отделки стен и перегородок торговой марки «Виолет» («Violet») тип «Артлайн», выпускаемая по ТУ 23.69.11-010-05532351-2023. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – слабогорючие (Г1), группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – трудновоспламеняемые (В1), группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – с малой дымообразующей способностью (Д1), группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – малоопасные (Т1), группа распространения пламени по поверхности по ГОСТ Р 51032-97 - нераспространяющие (РП1)

код ОКПД2 23.69.11
код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 1537/ЕМ-16, № 1538/ЕМ-16, № 1539/ЕМ-16 от 20.11.2023 года. ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной «Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 23.01.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия)

ТУ 23.69.11-010-05532351-2023

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.11.2023 г. по 19.11.2026 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) **Фатеева М.Е.**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **Секерин Е.С.**
(подпись, инициалы, фамилия)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В». ТЗ № 810.